

## Общественный совет

при ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»

### Протокол

от « 15 » сентября 2022г.

№ 3

**Присутствовали:** Яньшин С.В., Амелешкин Н.В., Захарова Г.В., Николаева С.Е., Емяшев К.А., Сёмушкин С.Л., Щербаков Д.В.

**Приглашены:** заместитель главного врача по АХР Большаков С.Е.

### Повестка:

1. О подготовке учреждения к работе в зимний период

**По первому вопросу** слушали Большакова С.Е. - заместителя главного врача по АХР

Прошедший отопительный сезон 2021-2022г. проходил без серьезных происшествий.

Подготовка к работе в зимних условиях в ГУЗ ТО «ТОКБ» носит системный характер. С начала года проводится работа по приобретению материалов и комплектующих изделий. В апреле месяце издается приказ по подготовке к отопительному сезону. Согласно данного приказа был подготовлен план мероприятий с указанием ответственных за выполнение, сроки и затраты по конкретным видам работ. После окончания отопительного сезона текущего года больница приступила к выполнению данного плана.

По плану подготовки деятельности учреждения в зимних условиях выполнен следующий объем работ:

1. Проведена ревизия узлов управления отоплением. Во всех узлах управления отремонтирована или заменена запорная арматура, манометры;
2. Проведена ревизия запорной арматуры на тех.этажах корпусов зданий учреждения. В тех.подпольях инфекционного, главного, административного, терапевтического корпуса, в общежитии, центре реабилитации с ремонтом и заменой неисправной запорной арматуры. В результате ревизии заменено 150 вентиляей;
3. Отремонтировано отопление с частичной заменой труб и подводок к радиаторам в ортопедическом и рентген.отделениях.
4. Было отремонтирована и проведена замена радиаторов отопления и подводок к ним, с установкой запорных вентиляей в центре;
5. Частично выполнена замена сгонов на радиаторах, и установлены спускные вентиля в общежитии и эндоскопическом отделении;

6. Заменен участок трубопровода отопления в подвале хоз.корпуса;
  7. Проведена ревизия задвижек в тепловых и водопроводных камерах, запорная арматура проверена на работоспособность, смазана. Камеры очищены от мусора и грязи;
  8. Проверены 13 пожарных гидрантов на водоотдачу
  9. Выполнена работа по замене пожарного насоса в общежитии;
  10. Проверена ливневая канализация на предмет приема воды;
  11. Выполнен ремонт 1 колодца;
  12. В КДЦ произведен ремонт отопления с заменой подводок и запорной арматуры:
    - выполнена ревизия узла управления с заменой задвижки и спускных вентилей;
    - Заменены два стояка канализации;
  16. Заменена изоляция труб горячего водоснабжения на территории;
  17. Неоднократно проводилась промывка системы отопления больницы от грязи, ржавчины с последующим заполнением водой и прессовкой до 6.5 атм. В настоящее время система отопления больницы сдана контролерам из теплосети, на что имеется акт приемки;
  18. Отремонтирована площадка мусоросборника;
  19. Выполняются работы по изоляции труб наружного отопления оцинкованным металлом;
- А также выполнен ряд работ по капитальному и текущему ремонту**
1. Выполнен ремонт пяти рам и остекление больничного комплекса
  2. Выполнен текущий ремонт пяти кабинетов, центральной лестницы и входных ступеней в КДЦ
  3. Отремонтировано палаты, ординаторская и процедурный кабинет в центре реабилитации
  4. Выполнен текущий ремонт кабинетов и коридора в рентгенохирургическом отделении
  5. Выполнена окраска подвала главного корпуса
  6. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия и заасфальтирована рампа
  7. Проведена замена оконных блоков и отопления в ремонтируемых помещениях.

Все работы, за исключением промывки канализационных сетей и асфальтирования, выполнялись собственными силами за счет средств от иной приносящей доход деятельности и спонсорской помощи.

На сегодня ГУЗ ТО «ТОКБ» имеет паспорт готовности к отопительному сезону 2022-2023гг.

#### **ВЫВОДЫ:**

1. Подготовка к отопительному сезону проводится удовлетворительно

2. Продолжить работу по подготовке к отопительному сезону и утеплению всех помещений ГУЗ ТО «ТОКБ»

## ЗАДАЧИ

1. Закончить работы по замене оконных блоков и элементов системы отопления в ремонтируемых помещениях.
2. Промыть канализационные сети.

Предусмотреть профилактические меры по недопущению аварийных ситуаций, связанных с отключением (перебоями) энергоресурсов, препятствующих осуществлению медицинской деятельности учреждения.

Председатель



С.В. Яньшин

**Общественный совет**

**при ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»**

**РЕШЕНИЕ**

от « 15 » сентября 2022г.

№ 3

**1. По вопросу «Подготовки учреждения к работе в зимний период»**

Общественный совет отмечает положительную динамику проводимой работы и

**РЕКОМЕНДУЕТ:**

1. Информацию заместителя главного врача по АХР Большакова С.Е. принять к сведению
2. Заместителю главного врача по АХР Большакову С.Е.
  - i. Продолжить работу по подготовке к отопительному сезону и утеплению всех помещений ГУЗ ТО «ТОКБ»

**Срок исполнения: до начала  
отопительного сезона**

- 1.2.2. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности в ГУЗ ТО «ТОКБ».

**Срок исполнения: постоянно**

- 1.2.3. Обеспечить контроль соблюдения температурного режима в помещениях согласно СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"

**Срок исполнения: в период  
отопительного сезона**

Председатель



С.В. Яньшин